

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 3339140

ANÁLISIS Nº: 6369297

MUESTRA REMITIDA POR: E. M. AGUAS DE HUELVA (ETAP)

DOMICILIO: AVDA. ALEMANIA, 7

POBLACION: 21002-HUELVA

DENOMINACIÓN MUESTRA: Salida Depósito Nº1

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 2 L(1), Tubo estéril 15 mL(1), conteniendo agua de consumo

FECHA RECEPCIÓN: 7/07/2022

FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 18/07/2022

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio análisis 7/07/2022.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Radiactividad				
Actividad Alfa Total	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	0.1	<0.010	Bq/L
Actividad beta resto (beta total excluido potasio y tritio)	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	1	<0.020	Bq/L
Actividad Beta total	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo		0.113±0.006	Bq/L
Dosis indicativa estimada	A-BV-PE-0047 Dosis indicativa total	0.10	< 0.10	mSv/año
Tritio	A-BV-PE-0049 Centelleo líquido	100	< 10.0	Bq/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 5/07/2022 HORA 10:00

OBSERVACIONES

Actividad Alfa total AMD=0.003019Bq/L
Actividad Beta resto AMD=0.0004987Bq/L
Actividad Beta total AMD=0.0004987Bq/L
El límite indicado corresponde a LD (AMD).

No sobrepasa los límites máximos admitidos por el RD 140/2003

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Elena Soria Soria, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2022